

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 1 IS

Scheda di manutenzione 1/2 IS	Periodo:..... Anno:.....		
MANUTENZIONE PROGRAMMATA E VERIFICHE IMPIANTO IDRICO SANITARIO (periodicità mensile)			
Piano - Zona - Ubicazione:.....			
Descrizione intervento	Esito		Osservazioni
	POS.	NEG.	
CONTROLLO GENERALE: - Controllo mediante esame a vista, delle apparecchiature idrico sanitarie, rubinetterie, miscelatori, termostati, tarature dei dispositivi di regolazione dell'acqua; - Controllo del funzionamento dei regolatori delle temperature dei docclatori; - Stesura e compilazione delle verifiche periodiche con l'indicazione dei risultati ottenuti dalle prove.			
VERIFICHE ULTERIORI:			

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 2 IS

Descrizione Intervento	Esito		Osservazioni
	POS.	NEG.	
VERIFICHE: - Verifica stato dei rubinetti e loro tenuta; - Verifica efficienza dei dispositivi di erogazione (rubinetti, docce, tubi di afflusso dispositivi di scarico) attraverso la pulitura delle grigliette finali della sabbia e dai depositi;			
VERIFICHE ULTERIORI:			

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 3 IS

Scheda di manutenzione 3/4 IS	Periodo:..... Anno:.....		
MANUTENZIONE PROGRAMMATA E VERIFICHE IMPIANTO DI SCARICO (periodicità mensile)			
Piano - Zona - Ubicazione:.....			
Descrizione intervento	Esito		Osservazioni
	POS.	NEG.	
CONTROLLO GENERALE: - Controllo, mediante esame a vista, dei condotti che risultano a vista, dei sifoni, delle apparecchiature speciali che presentano scarichi; - Stesura e compilazione registro delle verifiche periodiche con l'indicazione dei risultati ottenuti dalle prove;			
VERIFICHE ULTERIORI:			

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 4 IS (Periodicità mensile)

Descrizione intervento	Esito		Osservazioni
	POS.	NEG.	
VERIFICHE: - Verifica stato e serraggio delle giunzioni dei condotti; - Verifica efficienza dei sifoni, delle pilelle, con relativa pulizia; - Verifica ed eventuale serraggio periodico dei bulloni dei tavelli con fissaggio a muro metallico semirigido;			
VERIFICHE ULTERIORI:			

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 6 IS

Descrizione Intervento	Esito		Osservazioni
	POS.	NEG.	
VERIFICHE: - Verifica stato e serraggio delle giunzioni dei condotti, dei diffusori, delle tubazioni e centraline acqua; - Verifica e pulizia degli ugelli di irrigazione e dei dispositivi di ritenuta;			
VERIFICHE ULTERIORI:			



SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 7 IS

Scheda di manutenzione 7/8 IS	Periodo:..... Anno:.....		
MANUTENZIONE PROGRAMMATA E VERIFICHE IMPIANTO RETE IDRICA ANTINCENDIO (periodicità mensile)			
Piano - Zona - Ubicazione:.....			
Descrizione Intervento	Esito		Osservazioni
	POS.	NEG.	
CONTROLLO GENERALE: - Controllo, mediante esame a vista, delle apparecchiature, delle saracinesche di regolazione e delle tubazioni mobili dei vari impianti; - Stesura e compilazione registro delle verifiche periodiche con l'indicazione dei risultati ottenuti dalle prove.			
VERIFICHE ULTERIORI:			

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 8 IS

Descrizione intervento	Esito		Osservazioni
	POS.	NEG.	
VERIFICHE: - Verifica stato e serraggio delle giunzioni dei condotti con le saracinesche di regolazione; - Verifica, mediante apposita apparecchiatura, della pressione esistente all'interno del circuito idraulico; - Verifica ed eventuale regolazione delle bocchette e relativa pulizia;			
VERIFICHE ULTERIORI:			

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 9 IS

Scheda di manutenzione 9/10 IS	Periodo:..... Anno:.....		
MANUTENZIONE PROGRAMMATA E VERIFICHE GRUPPO IDRICO ANTINCENDIO (periodicità funzionamento: mensile)			
Piano - Zona - Ubicazione:.....			
Descrizione intervento	Esito		Osservazioni
	POS.	NEG.	
CONTROLLO GENERALE: - Prova funzionale dell'efficienza del Gruppo Idrico Antincendio e stato di efficienza dei componenti costituenti l'impianto; - Stesura e compilazione registro delle verifiche periodiche con l'indicazione dei risultati ottenuti dalle prove.			
VERIFICHE ULTERIORI:			

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATÀ 10 IS (periodicit  prova sotto carico: 4 mesi)

Descrizione Intervento	Esito		Osservazioni
	POS.	NEG.	
CONTROLLO GENERALE: - Prova funzionale dell'efficienza del Gruppo Idrico Antincendio e stato di efficienza dei componenti costituenti l'impianto; - Stesura e compilazione registro delle verifiche periodiche con l'indicazione dei risultati ottenuti dalle prove.			
VERIFICHE ULTERIORI:			

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 11 IS

Scheda di manutenzione 11 IS		Periodo:..... Anno:.....	
MANUTENZIONE PROGRAMMATA E VERIFICHE GRUPPO IDRICO ANTINCENDIO (periodicità mensile)			
Piano - Zona - Ubicazione:.....			
Descrizione intervento	Esito		Osservazioni
	POS.	NEG.	
VERIFICHE: - Verifica stato delle giunzioni dei condotti; - Verifica, pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri delle apparecchiature;			
VERIFICHE ULTERIORI:			

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 12 IS

Scheda di manutenzione 12/13 IS		Periodo:..... Anno:.....	
MANUTENZIONE PROGRAMMATA E VERIFICHE ALLA VASCA IDRICA ANTINCENDIO E RELATIVI DISPOSITIVI DI RIEMPIMENTO (periodicità funzionamento: mensile)			
Piano - Zona - Ubicazione:.....			
Descrizione Intervento	Esito		Osservazioni
	POS.	NEG.	
CONTROLLO GENERALE: - Prova funzionale dell'efficienza della Vasca Antincendio e stato di efficienza dei componenti costituenti l'impianto; - Stesura e compilazione del Registro delle verifiche periodiche con l'indicazione dei risultati ottenuti dalle prove.			
VERIFICHE ULTERIORI:			

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 13 IS

Descrizione intervento	Esito		Osservazioni
	POS.	NEG.	
VERIFICHE: - Verifica stato e serraggio delle giunzioni dei condotti; - Verifica, pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri delle apparecchiature;			
VERIFICHE ULTERIORI:			

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 14 IS

Scheda di manutenzione 14 IS	Periodo:..... Anno:.....		
MANUTENZIONE PROGRAMMATA E VERIFICHE IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE E PLUVIALI (periodicità funzionamento: mensile)			
Piano - Zona - Ubicazione:.....			
Descrizione Intervento	Esito		Osservazioni
	POS.	NEG.	
CONTROLLO GENERALE: Controllo, mediante esame a vista, dei condotti a pelo libero e delle pluviali dei gomiti, delle pilette, dei pozzetti dei tetti dei terrazzi ai vari piani e copertura Centrale Termica			
VERIFICHE ULTERIORI:			

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 15 IS

Descrizione intervento	Esito		Osservazioni
	POS.	NEG.	
VERIFICHE: - Verifica stato e serraggio delle giunzioni dei condotti; e staticità - Verifica, pulizia delle piatte, gliglie, sifoni, pozzetti			
VERIFICHE ULTERIORI:			