

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 1TC

| Scheda di manutenzione 1/2 TC | Periodo:..... Anno:..... | | |
|--|--------------------------|------|--------------|
| MANUTENZIONE GRUPPI FRIGOR (Periodicità mensile (Periodo circa 15 maggio - 15 settembre)) | | | |
| Piano - Zona - Ubicazione:..... | | | |
| Descrizione intervento | Esito | | Osservazioni |
| | POS. | NEG. | |
| CONTROLLO GENERALE: - Eseguito il controllo visivo delle apparecchiature, motori, compressori, valvole a tre vie, taratura dei dispositivi di regolazione; - Eseguito controllo delle apparecchiature elettriche e di regolazione a bordo macchina; - Stesura e compilazione registro delle verifiche periodiche con indicazione dei risultati ottenuti dalle prove. | | | |
| VERIFICHE ULTERIORI: | | | |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 2TC

| Descrizione intervento | Esito | | Osservazioni |
|---|-------|------|--------------|
| | POS. | NEG. | |
| VERIFICHE: - Verificato lo stato e il serraggio delle giunzioni dei condotti, dei motori dei gruppi frigoriferi; - Verificata l'efficienza del compressore associato, dei ventilatori di raffreddamento; - Eseguita, previa verifica, integrazione dei liquidi di raffreddamento presenti nei circuiti; - Effettuata attivazione stagionale degli impianti del gruppo frigoriferi con riempimento dell'impianto; - Effettuata messa a riposo stagionale degli impianti del gruppo frigoriferi con relativo svuotamento degli impianti e circolazione di aria secca all'interno delle tubazioni per asportare eventuale umidità residua. | | | |
| VERIFICHE ULTERIORI: | | | |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 3TC

| Scheda di manutenzione 3/4 TC | Periodo:..... Anno:..... | | |
|--|---------------------------------|------|--------------|
| VERIFICHE PERIODICHE DELLE U.T.A. (N.2) (Periodicità bisettimanale (su tutta l'annualità)) | | | |
| Piano - Zona - Ubicazione:..... | | | |
| Descrizione Intervento | Esito | | Osservazioni |
| | POS. | NEG. | |
| CONTROLLO GENERALE: - Eseguito il controllo visivo delle apparecchiature, motori, ventilatori, valvole a tre vie, taratura dei dispositivi di regolazione; - Eseguito controllo delle apparecchiature elettriche e di regolazione a bordo macchina; - Stesura e compilazione registro delle verifiche periodiche con indicazione dei risultati ottenuti dalle prove. | | | |
| VERIFICHE ULTERIORI: | | | |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 4TC (Periodicità mensile)

| Descrizione intervento | Esito | | Osservazioni |
|---|-------|------|--------------|
| | POS. | NEG. | |
| VERIFICHE: - Verificato lo stato e il serraggio delle giunzioni dei condotti, dei motori, dei ventilatori; - Verificata l'efficienza dei filtri dell'aria, con relativa pulizia ed eventuale loro sostituzione; - Verificata l'efficienza del recuperatore di calore; - Effettuata la verifica e il serraggio periodico dei bulloni e dei dispositivi di tenuta delle serrande di regolazione e delle serrande tagliafuoco a bordo macchina. | | | |
| VERIFICHE ULTERIORI: | | | |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 5TC

| Scheda di manutenzione 5/6 TC | Periodo:..... Anno:..... | | |
|---|---------------------------------|------|--------------|
| VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ESTRATTORI ARIA DEI BAGNI E SERVIZI IGIENICI (Periodicità mensile) | | | |
| Piano - Zona - Ubicazione:..... | | | |
| Descrizione intervento | Esito | | Osservazioni |
| | POS. | NEG. | |
| CONTROLLO GENERALE: - Eseguito il controllo visivo delle apparecchiature, motori, ventilatori; - Eseguito controllo delle apparecchiature elettriche a bordo macchina; - Stesura e compilazione registro delle verifiche periodiche con l'indicazione dei risultati ottenuti dalle prove. | | | |
| VERIFICHE ULTERIORI: | | | |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 6TC

| Descrizione intervento | Esito | | Osservazioni |
|--|-------|------|--------------|
| | POS. | NEG. | |
| VERIFICHE: - Verificato lo stato e il serraggio delle giunzioni dei condotti, dei motori, dei ventilatori; - Effettuata la verifica e il serraggio periodico dei bulloni e dei dispositivi di tenuta delle serrande di regolazione e delle serrande tagliafuoco a bordo macchina. | | | |
| VERIFICHE ULTERIORI: | | | |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 7TC

| Scheda di manutenzione 7/8 TC | Periodo:..... Anno:..... | | |
|---|---------------------------------|------|--------------|
| VERIFICHE PERIODICHE DEI CANALI DELL'ARIA E RELATIVE SERRANDE (Periodicità mensile) | | | |
| Piano - Zona - Ubicazione:..... | | | |
| Descrizione intervento | Esito | | Osservazioni |
| | POS. | NEG. | |
| CONTROLLO GENERALE: - Eseguito il controllo visivo delle apparecchiature, delle serrande di regolazione e delle serrande tagliafuoco; - Effettuato il controllo delle apparecchiature elettriche a bordo delle serrande; - Stesura e compilazione registro delle verifiche periodiche con l'indicazione dei risultati ottenuti dalle prove. | | | |
| VERIFICHE ULTERIORI: | | | |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 8TC

| Descrizione intervento | Esito | | Osservazioni |
|---|-------|------|--------------|
| | POS. | NEG. | |
| VERIFICHE: - Verificato lo stato e il serraggio delle giunzioni dei condotti con le serrande di regolazione e serrande tagliafuoco e tra condotti; - Verificate ed eventualmente regolate le bocchette dell'aria in ambiente e relativa pulizia. | | | |
| VERIFICHE ULTERIORI: | | | |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 9TC

| Scheda di manutenzione 9/10 TC | Periodo:..... Anno:..... | | |
|--|---------------------------------|------|--------------|
| VERIFICHE PERIODICHE DEI VENTILCONVETTORI, SPLIT NEI VARI AMBIENTI (Periodicità mensile) | | | |
| Piano - Zona - Ubicazione:..... | | | |
| Descrizione intervento | Esito | | Osservazioni |
| | POS. | NEG. | |
| CONTROLLO GENERALE: - Eseguito il controllo visivo delle apparecchiature, dei ventilconvettori a split; - Eseguito controllo delle apparecchiature elettriche a bordo delle macchine; - Effettuato il controllo delle apparecchiature elettriche a bordo delle serrande; - Stesura e compilazione registro delle verifiche periodiche con indicazione dei risultati ottenuti dalle prove. | | | |
| VERIFICHE ULTERIORI: | | | |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 10TC (Periodicità semestrale)

| Descrizione Intervento | Esito | | Osservazioni |
|---|-------|------|--------------|
| | POS. | NEG. | |
| VERIFICHE: - Verificato lo stato delle giunzioni dei condotti fluidi caldo e freddo; - Effettuata la verifica, la pulizia e l'eventuale sostituzione dei filtri delle apparecchiature. | | | |
| VERIFICHE ULTERIORI: | | | |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

| Scheda di manutenzione | Periodo:.....Anno:..... | |
|---|-------------------------|---|
| Locale.....Reparto..... | Rif. Dis. N°..... | |
| Piano - Zona - Ubicazione:..... | | |
| Descrizione intervento | Esito | In caso di esito negativo indicare le motivazioni e gli adeguamenti proposti/eseguiti |
| | POS. | NEG. |
| ESAME DOCUMENTAZIONE (1° PARTE) <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione esaminata in fase di verifica è correttamente aggiornata e rispondente alla situazione installativa attuale; - il registro delle verifiche periodiche è correttamente utilizzato o aggiornato; - I locali sono correttamente individuati in planimetria; - In planimetria è indicato il posizionamento delle apparecchiature - Esiste la documentazione sugli apparecchi elettromedicali; - Esistono gli schermi e le planimetrie degli impianti | | |
| ESAME A VISTA (2° PARTE) <ul style="list-style-type: none"> - I componenti sono conformi alle prescrizioni di sicurezza delle relative norme; - I componenti sono scelti correttamente; - I componenti sono danneggiati visibilmente; - I componenti sono protetti; - L'impianto è accessibile per interventi operativi di manutenzione. | | |